

Procedura montażu wodomierza dodatkowego

Montaż wodomierza dodatkowego (podwodomierza ogrodowego) do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej

Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków w przypadku wody bezpowrotnie zużytej

Informujemy, że w oparciu o art. 27 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020 poz.2028 wraz z póź. zm.), istnieje możliwość pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków w przypadku pobrania wody bezpowrotnie zużytej (podlewanie ogrodu, trawnika), pod warunkiem udokumentowania rzeczywistej ilości pobranej takiej wody. W tym celu wymagane jest wykonanie instalacji z oddzielnym wodomierzem (podwodomierzem).

Wymagania techniczne dla tego typu instalacji:

- należy zamontować na instalacji wewnętrznej w nieruchomości dodatkowy wodomierz jako podwodomierz wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru ilości wody do podlewania ogrodu i/lub trawnika przydomowego,
- podwodomierz ogrodowy powinien być umieszczony na instalacji przeznaczonej do podlewania ogrodu w budynku bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania, lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogrodu przy kranie czerpalnym,
- na odcinku instalacji od podwodomierza ogrodowego do punktu czerpalnego nie można stosować łączników śrubunkowych, trójników zaślepionych i przewodów giętkich,
- podwodomierz bezwzględnie musi posiadać ważną legalizację,
- wielkość i parametry podwodomierza należy dobrać odpowiednio do planowanego zużycia wody i wydajności przyłącza,
- podwodomierz należy zamontować zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz dokumentacją techniczno – ruchową podaną przez producenta tego podwodomierza,
- dostęp do podwodomierza ogrodowego powinien być swobodny i bezpieczny,
- woda pobrana za podwodomierzem ogrodowym może być przeznaczona tylko do podlewania ogrodu i/lub trawnika.

Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i ponowną legalizacją wodomierza (co 5 lat), wykonuje Odbiorca na własny koszt.

Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy wystąpić do PWiK Sp. z o.o. z wnioskiem (zamieszczonym na stronie: <http://www.pwik.gorzow.pl/>) o odbiór i zaplombowanie wodomierza dodatkowego (podwodomierza). Po złożeniu wniosku, w uzgodnionym terminie pracownicy PWiK Sp. z o.o. dokonają sprawdzenia poprawności montażu podwodomierza, oraz zaplombują elementy złączone (śrubunki) odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

Odczyty wodomierza dodatkowego (podwodomierza ogrodowego) odbywają się następująco:

- gdy podwodomierz ogrodowy pracuje w Systemie Odczytów Zdalnych (takim samym jak wodomierz główny – system IZAR), odczyt wskazań wykonywany będzie przez pracownika PWiK.Sp z o.o. w terminie odczytu wodomierza głównego,
- gdy podwodomierz ogrodowy nie pracuje w Systemie Odczytów Zdalnych (tzn. wymaga wykonania odczytu z natury), to podawanie odczytu podwodomierza ogrodowego spoczywa na Odbiorcy cyklicznie co 2 m-ce, w okresach odczytu wodomierza głównego.

Stan podwodomierza ogrodowego można podawać:

- logując się do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta - e-BOK.
- za pomocą poczty elektronicznej na e-mail: odczyt@pwikgo.pl,
- telefonicznie pod numerami: 95 7335540; 95 7335548 w godzinach 8⁰⁰ – 14⁰⁰ od poniedziałku do piątku,

WAŻNE:

Utrata ważności legalizacji (cecha legalizacyjna ważna jest 5 lat od daty produkcji lub od daty powtórnej legalizacji), zerwanie plomb (legalizacyjnej lub kontrolnej), niesprawność podwodomierza ogrodowego lub wykorzystanie wody w sposób tworzący ścieki, będzie podstawą do naliczenia opłaty za ścieki wg wskazań wodomierza głównego.

UWAGA!

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza dodatkowego na instalacji wewnętrznej do podlewania, zalecamy przeanalizowanie rzeczywistych kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem ogrodowym, oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach.

Sposób montażu dodatkowego wodomierza

Wodomierz zalecany: średnica montażowa DN 15, przepływ nominalny 2,5m³

